

11. **Заявитель осуществляет:**

11.1. Проектирование и строительство КТП-630кВА, место установки ТП, параметры ЛЭП-10 кВ, схему сетей 10/0,4кВ. Питание проектируемой КТП осуществить по техническим условиям балансодержателя сетей ООО «АМО+».

11.2. Разработку проектной документации внешнего электроснабжения на основе Градостроительного кодекса; ПУЭ; НТД и Земельного кодекса (при строительстве объектов электроэнергетики Заявителем). В проекте предусмотреть раздел по организации расчетного учета электропотребления, в котором должны быть отражены вопросы: расчет потерь электроэнергии для технического учета, расчет выбора трансформаторов тока, расчеты сечений проводников вторичных измерительных цепей в соответствии с требованиями ПУЭ, монтажные схемы включения счетчиков, спецификация, содержащая параметры устанавливаемых средств учета. Проект согласовать: с ЮЭС ОАО «МОЭСК», энергосбытовой организацией.

11.3. Получение ТУ на организацию учета и потребления электроэнергии в энергосбытовой организации.

11.4. Принимаемые на стадии проектирования технические решения, а так же сам проект внешнего электроснабжения Заявителя, согласовать с Южными электрическими сетями - филиал ОАО «МОЭСК».

11.5. Перед присоединением проведение наладочных работ и профилактических испытаний смонтированного оборудования и защиты в соответствии с НТД.

11.6. Уведомление Южных Электрических Сетей о готовности энергопринимающих устройств к эксплуатации, по телефонам: 8-4967-65-28-15; 8-4967-69-97-17, либо письменным обращением в клиентский офис соответствующего района электрических сетей ЮЭС, а также в центральный офис по адресу: г. Подольск, ул. Кирова, д.65, каб. 102.

11.7. Получение Акта о технологическом присоединении, Приложения №2 к Акту разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности до 1000 В

11.8. Подключение заявленной мощности осуществляется к сетям общего назначения, обеспечивающим качество электроэнергии в соответствии с ГОСТ 13109-97.

12. Срок действия настоящих технических условий составляет 3 (три) года со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям



(подпись)

**Заместитель директора по развитию
и реализации услуг ЮЭС**

Д.А.Якунин

(должность, фамилия, имя, отчество лица, действующего от имени сетевой организации)

