

**Технические условия для присоединения № 366 - 8/52 от 01.03.2013 г.**  
(действительны в течение двух лет)

*Настоящие технические условия для присоединения выданы в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ (с изменениями и дополнениями), постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 г. № 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», Правилами пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства РФ от 17.05.2002 г. № 317, а также Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления, утвержденными постановлением Госгортехнадзора России от 18.03.2003 г. № 9.*

**Субъект:** ООО «Конолон»

**Объект газификации:** 171 жилой дом в д. Марусино г.п. Красково Люберецкого района с общим расходом газа 980 м<sup>3</sup>/час с разработкой схемы газоснабжения всей застройки

**Источник газоснабжения (место присоединения к газопроводу):** газопровод высокого давления P= 1,2 МПа, D=150 мм, проложенный к СНТ «Фортуна»

**Требования к учету газа:** Учет газа должен осуществляться в соответствии с действующими Правилами учета газа и Постановлением Правительства Московской области от 01.08.2006 № 738/29.

015143