

Технические условия для присоединения № 508 - 27/22 от «16» 03 2012 г.
(действительны в течение двух лет)

Настоящие технические условия для присоединения выданы в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ (с изменениями и дополнениями), постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 г. № 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», Правилами пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства РФ от 17.05.2002 г. № 317, и Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления, утвержденными постановлением Госгортехнадзора России от 18.03.2003 г. № 9.

Субъект: ООО «Шевлягино-Инвест»

Объект газификации: 181 жилое строение расположенное вблизи д. Шевлягино, сельского поселения Новохаритоновское, Раменского района с разработкой схемы газоснабжения с общим расходом газа 1160 м³/час

Источник газоснабжения (место присоединения к газопроводу): существующий газопровод высокого давления Р 0,6 МПа Д 200 мм, проложенный в районе д. Антоново

Требования к учету газа: Учет газа должен осуществляться в соответствии с действующими Правилами учета газа и Постановлением Правительства Московской области от 01.08.2006 № 738/29.

012848